



220020349451



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2022(C)09050

样品名称 高科格瑞派新型环保地板

委托单位 西安高科建材科技有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)
中国石油化工股份有限公司北京化工研究院





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心 (材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(C)09050

共 3 页 第 1 页

委托单位	西安高科建材科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位*	高科建材(西安)新材料科技有限公司	生产日期*	/
样品名称*	高科格瑞派新型环保地板	注册商标*	格瑞派
样品规格*	1220mm×183mm×5.0mm	样品外观	木纹色
抽样基数	/	样品标识	C-202202021
抽样数量	/	产品批号*/ 产品编号*	/
封样地点	/	委托日期	2022.02.21
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	<p>所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准进行检验,并按照 GB 18586-2001“室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量”进行判定,所检项目达到标准要求,其他性能检验详见第 3 页。</p> <p>签发日期: 2022 年 09 月 16 日</p>		
备 注	/		

批准:

刘小春

审核:

王勇



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(C)09050

共 3 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目		技 术 指 标	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	氯乙烯单体含量, mg/kg		≤ 5	未检出	符合	GB 18586-2001 5.3
2	重金属, mg/m ²	可溶性铅	≤ 20	未检出	符合	GB 18586-2001 5.4
		可溶性镉	≤ 20	未检出	符合	
3	挥发物限量 (非发泡类其他 基材), g/m ²		≤ 10	2.4	符合	GB 18586-2001 5.5

注: 检出限可溶性铅为3mg/m²; 可溶性镉为1mg/m²; 氯乙烯单体含量为0.1 mg/m²。

(接 下 页)



主检: 薛燕波 晋玉鸥



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



220020349451



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心 (材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(C)09050

共 3 页 第 3 页

序 号	检 验 项 目	单 位	检 验 结 果	检 验 方 法
/	甲醛释放量(干燥器法)	mg/L	未检出	GB/T 17657-2013 4.59

注: 甲醛释放量的检出限为0.1mg/L。

(以 下 空 白)



主检: 薛燕波 晋玉鸥