



220020349451



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2022(C)09049

样品名称 高科格瑞派新型环保地板

委托单位 西安高科建材科技有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)
中国石油化工股份有限公司北京化工研究院





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



220020349451



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(C)09049

共 2 页 第 1 页

委托单位	西安高科建材科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位*	高科建材(西安)新材料科技有限公司	生产日期*	/
样品名称*	高科格瑞派新型环保地板	注册商标*	格瑞派
样品规格*	1220mm×183mm×5.0mm	样品外观	木纹色
抽样基数	/	样品标识	C-202202021
抽样数量	/	产品批号*/ 产品编号*	/
封样地点	/	委托日期	2022.02.21
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	<p>所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准进行检验,并按照 GB 8624-2012“建筑材料及制品燃烧性能分级”中 5.1.2 铺地材料进行判定,该材料燃烧性能符合铺地材料 B₁(B-s1)级要求。</p> <p>签发日期: 2022 年 09 月 16 日</p>		
备 注	/		

批准:

胡孝义

审核:

刘勇



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2022(C)09049

共 2 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目	技 术 要 求 B ₁ (B-s1)	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	20s内焰尖高度Fs, mm (点火时间 15s)	≤150	火焰尖端未达 到距离点火点 150mm处	符合	GB/T 8626-2007
2	临界热辐射通量 CHF, kW/m ²	≥8.0	≥11	符合	GB/T 11785-2005
3	产烟量, %·min	≤750	58	符合	GB/T 11785-2005

注: 1、本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

2、以上第1检验项目试验地点为朝阳分场所, 第2-3检验项目试验地点为房山分场所。

3、所检样品背板为12mm厚硅酸钙板。

(以 下 空 白)



主检: 丁树岩 李永泉