



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2023(C)08012

样品名称 高科格瑞派新型环保地板

委托单位 西安高科建材科技有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)
中石化(北京)化工研究院有限公司





国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2023(C)08012

共 2 页 第 1 页

| | | | |
|-------|--|-----------------|-------------|
| 委托单位 | 西安高科建材科技有限公司 | 检验类别 | 委托检验 |
| 生产单位* | 高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 生产日期* | / |
| 样品名称* | 高科格瑞派新型环保地板 | 注册商标* | 格瑞派 |
| 样品规格* | 1220mm×183mm×6mm | 样品外观 | 木纹色 |
| 抽样基数 | / | 样品标识 | C-202306089 |
| 抽样数量 | / | 产品批号*/ 产品编号* | / |
| 封样地点 | / | 委托日期 | 2023.06.19 |
| 封样单位 | / | 封样日期 | / |
| 检验结论 | <p>所检产品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准进行检验,并按照 GB 8624-2012“建筑材料及制品燃烧性能分级”中 5.1.2 铺地材料进行判定,该材料燃烧性能符合铺地材料 B₁(B-s1)级要求。</p> <p>签发日期: 2023 年 08 月 03 日</p> | | |
| 备 注 | / | | |

批准:

胡孝义

审核:

和勇



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL
TEST CENTER
OF POLYMER AND
BUILDING MATERIALS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检 验 报 告

报告编号: 2023(C)08012

共 2 页 第 2 页

| 序 号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 B ₁ (B-s1) | 检 验 结 果 | 单 项 判 定 | 检 验 方 法 |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|
| 1 | 20s内焰尖高度Fs, mm (点火时间 15s) | ≤150 | 火焰尖端未达 到距离点火点 150mm处 | 符合 | GB/T 8626-2007 |
| 2 | 临界热辐射通量 CHF, kW/m ² | ≥8.0 | ≥11 | 符合 | GB/T 11785-2005 |
| 3 | 产烟量, %·min | ≤750 | 29 | 符合 | GB/T 11785-2005 |

注: 1、本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

2、以上第1检验项目试验地点为通州分场所, 第2-3检验项目试验地点为房山分场所。

3、试验背板采用12mm厚硅酸钙板。

(以 下 空 白)



主检: 祁林 李永泉